

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (101)

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN (103)

30.43.20-a

DAKLICHTKAP ELEMENT (104)

0. VLAK DAKLICHTKAP ELEMENT (108)

Fabriek: Licotec Daklicht B.V.

Type: standaard dakbeglazingssysteem LBS-4, 4-zijdig ingeklemd, geïsoleerd.

Lengte x breedte (mm): conform tekening

Vorm: piramide.

Hellingshoek conform tekening

Condensafvoergoten aan de buitenzijde van de binnenprofielen.

Beglazingsprofielen:

- draagprofiel: zelfdragend conform opgave leverancier
- afdekprofiel: niet zichtbare bevestiging en/of structurele kitnaad
- materiaal: profielen aluminium EN AW-6063, zetwerk aluminium EN AW-5754.
- oppervlaktebehandeling: tweelaags polyester gepoedercoat, laagdikte 120 µm.
- kleur in een nader te bepalen RAL kleur

Beglazingswijze: droge beglazing middels EPDM beglazingsrubber.

Beglazingselementen: isolerend dubbel glas, zonwerend, zoals omschreven in hoofdstuk beglazing (hfst. 34).

conform de NEN 3569 en NEN 6702

LTA (%): ca.

ZTA (%): ca.

Randlijsten: geïsoleerd.

Hulpstukken:

- beëindiging door middel van kepers

Ventilatievoorziening:

- ventilatieraam
- aantal conform tekening
- lengte x breedte (mm): conform tekening

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen buitenzijde: corrosievast staal
- bevestigingsmiddelen binnenzijde: staal thermisch verzinkt

4. MONTAGE LICHTSTRAAT/BEGLAZINGSSYSTEEM (107)

De lichtstraat of het beglazingssysteem gemonteerd zoals aangegeven in het project-gebonden montagebestek

Bevestigingswijze: onzichtbaar.

Afdichtingen en aansluitingen: EPDM rubber, kitnaad etc.

Verankering in overleg met fabrikant

Toleranties +/- 3 mm

De aansluitingen van de lichtstraat of het beglazingssysteem moeten aan de volgende functionele eisen voldoen:

- luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12152-02)
- waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): 650 Pa